



Para automatización de bomba de incendio.

Al abrir la válvula del hidrante, un caudal inicial pasa por el sensor de flujo montado en *by-pass* (circuito secundario), accionando una bomba. Al cerrarse la salida de agua del hidrante, el sensor desenchufará automáticamente la bomba.

